



AKCINĖ BENDROVĖ „AMBER GRID“

2023 M. SAUSIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS PARAMETRAI
NEMENČINĖS, PABRADĖS, ŠVENČIONĖLIŲ, VISAGINO DUJŲ SKIRSTYMO STOTYSE

2023-02-01
Vilnius

Data	Žemutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Viršutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Dujų tankis, kg/m ³
2023-01-01	10,1853	11,2910	0,7465
2023-01-02	10,1872	11,2930	0,7470
2023-01-03	10,2055	11,3125	0,7486
2023-01-04	10,1938	11,3002	0,7473
2023-01-05	10,1888	11,2947	0,7471
2023-01-06	10,2004	11,3070	0,7484
2023-01-07	10,2065	11,3137	0,7485
2023-01-08	10,2033	11,3103	0,7482
2023-01-09	10,2069	11,3142	0,7485
2023-01-10	10,2104	11,3180	0,7489
2023-01-11	10,2088	11,3163	0,7486
2023-01-12	10,2098	11,3173	0,7489
2023-01-13	10,2163	11,3243	0,7494
2023-01-14	10,2112	11,3188	0,7490
2023-01-15	10,2241	11,3326	0,7501
2023-01-16	10,2145	11,3223	0,7493
2023-01-17	10,2111	11,3187	0,7490
2023-01-18	10,2081	11,3154	0,7487
2023-01-19	10,1944	11,3007	0,7476
2023-01-20	10,1915	11,2976	0,7474
2023-01-21	10,1890	11,2951	0,7470
2023-01-22	10,1930	11,2994	0,7473
2023-01-23	10,1922	11,2984	0,7473
2023-01-24	10,1895	11,2956	0,7469
2023-01-25	10,1799	11,2853	0,7461
2023-01-26	10,1724	11,2774	0,7454
2023-01-27	10,1754	11,2806	0,7457
2023-01-28	10,1815	11,2871	0,7461
2023-01-29	10,1827	11,2884	0,7462
2023-01-30	10,1789	11,2843	0,7459
2023-01-31	10,1794	11,2849	0,7459

Eil. Nr.	Komponentė	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Metanas	CH ₄	96,1248	% molio
2	Etanas	C ₂ H ₆	2,5014	% molio
3	Propanas	C ₃ H ₈	0,4319	% molio
4	i-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0700	% molio
5	n-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0582	% molio
6	neo-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0009	% molio
7	i-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0102	% molio
8	n-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0070	% molio
9	C6 plus	C ₆₊	0,0135	% molio
11	Azotas	N ₂	0,5901	% molio
12	Anglies dioksidas	CO ₂	0,1919	% molio

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Žemutinis dujų šilumingumas	H _i	10,1965	kWh/m ³
2	Viršutinis dujų šilumingumas	H _s	11,3031	kWh/m ³
3	Viršutinis Wobbe skaičius	W _s	14,8641	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7476	kg/m ³

Energijos vertės nurodytos esant 0 °C matavimo temperatūrai, +25°C degimo temperatūrai ir 101,325 kPa slėgiui.

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
vadovas

Chemikė inžinierė

Dujų kokybės klausimais tel.: 8 5 232 77 63

G. Nakas_____

A. Šemetulskė_____

Pateikti duomenys yra nustatyti magistraliniame dujotiekyje prie Jauniūnų kompresorinės stoties esančiu srautiniu chromatografu.