



AKCINĖ BENDROVĖ „AMBER GRID“

2023 M. VASARIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS PARAMETRAI

N. AKMENĖS, PAPILĖS DUJŲ SKIRSTYMO STOTYSE BEI MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2023-03-02
Vilnius

Data	Žemutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Viršutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Dujų tankis, kg/m ³
2023-02-01	10,6160	11,7533	0,7768
2023-02-02	10,6256	11,7638	0,7768
2023-02-03	10,6370	11,7762	0,7770
2023-02-04	10,6394	11,7788	0,7770
2023-02-05	10,6488	11,7891	0,7771
2023-02-06	10,6622	11,8037	0,7774
2023-02-07	10,3493	11,4691	0,7501
2023-02-08	10,2531	11,3664	0,7412
2023-02-09	10,2565	11,3701	0,7413
2023-02-10	10,2586	11,3723	0,7414
2023-02-11	10,2614	11,3754	0,7416
2023-02-12	10,2620	11,3760	0,7417
2023-02-13	10,2641	11,3783	0,7418
2023-02-14	10,2671	11,3816	0,7420
2023-02-15	10,2562	11,3698	0,7411
2023-02-16	10,2583	11,3721	0,7412
2023-02-17	10,2620	11,3761	0,7415
2023-02-18	10,2938	11,4102	0,7439
2023-02-19	10,3210	11,4391	0,7467
2023-02-20	10,2139	11,3238	0,7403
2023-02-21	10,2120	11,3216	0,7403
2023-02-22	10,2145	11,3244	0,7403
2023-02-23	10,2214	11,3320	0,7403
2023-02-24	10,2265	11,3375	0,7404
2023-02-25	10,2412	11,3534	0,7413
2023-02-26	10,2745	11,3891	0,7437
2023-02-27	10,2789	11,3938	0,7439
2023-02-28	10,2425	11,3547	0,7415

Eil. Nr.	Komponentė	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Metanas	CH ₄	95,6567	% molio
2	Etanas	C ₂ H ₆	3,5743	% molio
3	Propanas	C ₃ H ₈	0,4454	% molio
4	i-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0492	% molio
5	n-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0899	% molio
6	neo-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0000	% molio
7	i-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0103	% molio
8	n-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0001	% molio
9	C ₆ plus	C ₆₊	0,0043	% molio
11	Azotas	N ₂	0,1687	% molio
12	Anglies dioksidas	CO ₂	0,0010	% molio

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Žemutinis dujų šilumingumas	H _l	10,3399	kWh/m ³
2	Viršutinis dujų šilumingumas	H _s	11,4590	kWh/m ³
3	Viršutinis Wobbe skaičius	W _s	15,0491	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7496	kg/m ³

Energijos vertės nurodytos esant 0 °C matavimo temperatūrai, +25°C degimo temperatūrai ir 101,325 kPa slėgiui.

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
vadovas

G. Nakas_____

Chemikė inžinierė
Dujų kokybės klausimais tel.: +370 656 99151

A. Šemetulskė_____

Pateikti duomenys yra nustatyti Mažeikių dujų apskaitos stotyje esančiu srautiniu chromatografu.