



AKCINĖ BENDROVĖ „AMBER GRID“

2023 M. VASARIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS PARAMETRAI
PASVALIO, GEGUŽINĖS, PAJIEŠMENIŲ, BIRŽŲ DUJŲ SKIRSTYMO STOTYJE

2023-03-02
Vilnius

Data	Žemutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Viršutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Dujų tankis, kg/m ³
2023-02-01	10,6420	11,7814	0,7773
2023-02-02	10,6520	11,7891	0,7779
2023-02-03	10,6391	11,7783	0,7771
2023-02-04	10,6457	11,7853	0,7776
2023-02-05	10,6485	11,7833	0,7774
2023-02-06	10,6477	11,7876	0,7777
2023-02-07	10,6434	11,7829	0,7774
2023-02-08	10,6460	11,7858	0,7776
2023-02-09	10,2657	11,3723	0,7485
2023-02-10	10,2290	11,3390	0,7429
2023-02-11	10,2595	11,3731	0,7412
2023-02-12	10,2557	11,3692	0,7409
2023-02-13	10,2608	11,3747	0,7412
2023-02-14	10,2999	11,4173	0,7443
2023-02-15	10,2065	11,3897	0,7437
2023-02-16	10,2119	11,3215	0,7401
2023-02-17	10,2120	11,3216	0,7401
2023-02-18	10,2148	11,3246	0,7402
2023-02-19	10,2183	11,3279	0,7401
2023-02-20	10,2230	11,3334	0,7402
2023-02-21	10,2280	11,3390	0,7403
2023-02-22	10,2570	11,3701	0,7423
2023-02-23	10,2762	11,3908	0,7437
2023-02-24	10,2763	11,3909	0,7436
2023-02-25	10,2779	11,3927	0,7437
2023-02-26	10,2362	11,3478	0,7410
2023-02-27	10,2337	11,3451	0,7408
2023-02-28	10,2397	11,3506	0,7409

Eil. Nr.	Komponentė	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Metanas	CH ₄	95,3527	% molio
2	Etanas	C ₂ H ₆	3,7337	% molio
3	Propanas	C ₃ H ₈	0,5115	% molio
4	i-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0529	% molio
5	n-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,1077	% molio
6	neo-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0010	% molio
7	i-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0088	% molio
8	n-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0026	% molio
9	C ₆ plus	C ₆₊	0,0008	% molio
10	Azotas	N ₂	0,2223	% molio
11	Anglies dioksidas	CO ₂	0,0065	% molio

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Žemutinis dujų šilumingumas	H _I	10,3588	kWh/m ³
2	Viršutinis dujų šilumingumas	H _S	11,4809	kWh/m ³
3	Viršutinis Wobbe skaičius	W _S	15,0493	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7521	kg/m ³

Energijos vertės nurodytos esant 0 °C matavimo
temperatūrai, + 25 °C degimo temperatūrai
ir 101,325 kPa slėgiui

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
vadovas

G. Nakas_____

Chemikė inžinierė
Dujų kokybės klausimais tel.: +370 656 99151

A. Šemetulskė_____

Pateikti duomenys yra nustatyti Pasvalio dujų skirstymo stotyje esančiu srautiniu chromatografu.