AKCINĖ BENDROVĖ ,,AMBER GRID“

2023 M. VASARIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS PARAMETRAI
UKMERGĖS, ŠIRVINTŲ, ANYKŠČIŲ, UTENOS, TAUJĖNŲ DUJŲ SKIRSTYMO STOTYSE

2023-03-02
Vilnius

Data	Žemutinis dujų šilumingumas kWh/m^3	Viršutinis dujų šilumingumas kWh/m^3	Dujų tankis, kg/m^3
2023-02-01	10,5538	11,6871	0,7709
2023-02-02	10,6512	11,7918	0,7770
2023-02-03	10,5945	11,7313	0,7713
2023-02-04	10,2681	11,3823	0,7430
2023-02-05	10,2632	11,3773	0,7419
2023-02-06	10,2663	11,3806	0,7421
2023-02-07	10,2693	11,3838	0,7423
2023-02-08	10,2737	11,3885	0,7426
2023-02-09	10,2766	11,3917	0,7428
2023-02-10	10,2776	11,3928	0,7428
2023-02-11	10,2789	11,3941	0,7429
2023-02-12	10,2686	11,3832	0,7421
2023-02-13	10,2606	11,3745	0,7414
2023-02-14	10,2652	11,3795	0,7418
2023-02-15	10,2591	11,3730	0,7413
2023-02-16	10,2615	11,3755	0,7415
2023-02-17	10,2628	11,3770	0,7416
2023-02-18	10,2582	11,3720	0,7412
2023-02-19	10,2634	11,3776	0,7416
2023-02-20	10,2282	11,3386	0,7440
2023-02-21	10,2000	11,3074	0,7458
2023-02-22	10,2042	11,3117	0,7463
2023-02-23	10,2826	11,3963	0,7500
2023-02-24	10,2017	11,3099	0,7424
2023-02-25	10,2120	11,3214	0,7414
2023-02-26	10,2235	11,3341	0,7408
2023-02-27	10,2240	11,3345	0,7416
2023-02-28	10,2222	11,3327	0,7407

Eil. Nr.	Komponentė	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Metanas	CH_4	96,1497	% molio
2	Etanas	C_2H_6	3,1788	% molio
3	Propanas	C_3H_8	0,3464	% molio
4	i-Butanas	C_4H_{10}	0,0055	% molio
5	n-Butanas	C_4H_{10}	0,0637	% molio
6	neo-Pentanas	C_5H_{12}	0,0002	% molio
7	i-Pentanas	C_5H_{12}	0,0109	% molio
8	n-Pentanas	C_5H_{12}	0,0055	% molio
9	C6 plus	C_{6+}	0,0086	% molio
11	Azotas	N_2	0,1669	% molio
12	Anglies dioksidas	CO_2	0,0241	% molio

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Žemutinis dujų šilumingumas	H_I	10,2883	kWh/m^3
2	Viršutinis dujų šilumingumas	H_S	11,4036	kWh/m^3
3	Viršutinis Wobbe skaičius	W_S	15,0137	kWh/m^3
4	Dujų tankis	ρ	0,7459	kg/m^3

Energijos vertės nurodytos esant 0 °C matavimo temperatūrai, +25°C degimo temperatūrai ir 101,325 kPa slėgiui.

Dujų apskaitos ir metrologijos skyriaus vadovas G. Nakas_____

Chemikė inžinierė A. Šemetulskė_____
Dujų kokybės klausimais tel.: +370 656 99151

Pateikti duomenys yra nustatyti Ukmergės dujų skirstymo stotyje esančiu srautiniu chromatografu.

Qualified Electronic Signature
AURELIJA ŠEMETULSKĖ
2023-03-06 11:35:27 GMT+2
Purpose: Signature

Qualified Electronic Signature
GEDIMINAS NAKAS
2023-03-06 18:17:38 GMT+2
Purpose: Signature