



AKCINĖ BENDROVĖ „AMBER GRID“

2023 M. VASARIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS PARAMETRAI

ŠIAULIŲ, KUŽIŲ, DAUGĖLIŲ, PAKRUOJO, ALKSNIUPIŲ, RADVILIŠKIO DUJŲ SKIRSTYMO STOTYJE

2023-03-02

Vilnius

Data	Žemutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Viršutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Dujų tankis, kg/m ³
2023-02-01	10,6563	11,7970	0,7776
2023-02-02	10,6672	11,8088	0,7778
2023-02-03	10,3825	11,5056	0,7530
2023-02-04	10,2556	11,3690	0,7414
2023-02-05	10,2592	11,3729	0,7415
2023-02-06	10,2607	11,3745	0,7415
2023-02-07	10,2640	11,3781	0,7417
2023-02-08	10,2649	11,3790	0,7418
2023-02-09	10,2670	11,3813	0,7419
2023-02-10	10,2692	11,3838	0,7420
2023-02-11	10,2585	11,3722	0,7411
2023-02-12	10,2617	11,3756	0,7413
2023-02-13	10,2674	11,3817	0,7417
2023-02-14	10,3396	11,4589	0,7474
2023-02-15	10,2231	11,3335	0,7406
2023-02-16	10,2112	11,3207	0,7402
2023-02-17	10,2130	11,3227	0,7402
2023-02-18	10,2149	11,3247	0,7402
2023-02-19	10,2204	11,3307	0,7402
2023-02-20	10,2257	11,3365	0,7403
2023-02-21	10,2364	11,3478	0,7408
2023-02-22	10,2753	11,3899	0,7436
2023-02-23	10,2758	11,3904	0,7436
2023-02-24	10,2732	11,3879	0,7434
2023-02-25	10,2321	11,3434	0,7408
2023-02-26	10,2318	11,3430	0,7408
2023-02-27	10,2410	11,3531	0,7410
2023-02-28	10,2503	11,3632	0,7413

Eil. Nr.	Komponentė	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Metanas	CH ₄	96,1962	% molio
2	Etanas	C ₂ H ₆	3,2872	% molio
3	Propanas	C ₃ H ₈	0,2938	% molio
4	i-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0332	% molio
5	n-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0495	% molio
6	neo-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0006	% molio
7	i-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0076	% molio
8	n-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0006	% molio
9	C ₆ plus	C ₆₊	0,0051	% molio
11	Azotas	N ₂	0,1240	% molio
12	Anglies dioksidas	CO ₂	0,0000	% molio

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Žemutinis dujų šilumingumas	H _I	10,2856	kWh/m ³
2	Viršutinis dujų šilumingumas	H _S	11,4009	kWh/m ³
3	Viršutinis Wobbe skaičius	W _S	15,0232	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7446	kg/m ³

Energijos vertės nurodytos esant 0 °C matavimo
temperatūrai, +25°C degimo temperatūrai
ir 101,325 kPa slėgiui.

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
vadovas

Chemikė inžinierė

Dujų kokybės klausimais tel.: +370 656 99151

G. Nakas _____

A. Šemetulskė _____

Pateikti duomenys yra nustatyti šiaulių dujų skirstymo stotyje esančiu srautiniu chromatografu.