



AKCINĖ BENDROVĖ „AMBER GRID“

2023 M. VASARIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS PARAMETRAI

RIETAVO, TELŠIŲ, PLUNGĖS, KRETINGOS, PALANGOS, GARGŽDŲ, KLAIPĖDOS-1 DUJŲ SKIRSTYMO STOTYSE

2023-03-02

Vilnius

Data	Žemutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Viršutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Dujų tankis, kg/m ³
2023-02-01	10,6548	11,7955	0,7777
2023-02-02	10,6659	11,8075	0,7780
2023-02-03	10,4842	11,6134	0,7617
2023-02-04	10,2551	11,3685	0,7415
2023-02-05	10,2568	11,3704	0,7413
2023-02-06	10,2588	11,3726	0,7414
2023-02-07	10,2618	11,3759	0,7416
2023-02-08	10,2629	11,3770	0,7417
2023-02-09	10,2649	11,3792	0,7418
2023-02-10	10,2682	11,3827	0,7420
2023-02-11	10,2597	11,3736	0,7413
2023-02-12	10,2580	11,3718	0,7411
2023-02-13	10,2624	11,3765	0,7414
2023-02-14	10,3027	11,4197	0,7446
2023-02-15	10,2703	11,3846	0,7435
2023-02-16	10,2097	11,3192	0,7400
2023-02-17	10,2103	11,3198	0,7401
2023-02-18	10,2123	11,3221	0,7401
2023-02-19	10,2158	11,3259	0,7401
2023-02-20	10,2222	11,3328	0,7402
2023-02-21	10,2276	11,3387	0,7403
2023-02-22	10,2665	11,3805	0,7430
2023-02-23	10,2758	11,3906	0,7436
2023-02-24	10,2448	11,3572	0,7415
2023-02-25	10,2293	11,3405	0,7407
2023-02-26	10,2344	11,3460	0,7408
2023-02-27	10,2419	11,3541	0,7410
2023-02-28	10,2469	11,3596	0,7412

Eil. Nr.	Komponentė	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Metanas	CH ₄	96,1820	% molio
2	Etanas	C ₂ H ₆	3,2934	% molio
3	Propanas	C ₃ H ₈	0,2914	% molio
4	i-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0345	% molio
5	n-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0531	% molio
6	neo-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0000	% molio
7	i-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0079	% molio
8	n-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0028	% molio
9	C ₆ plus	C ₆₊	0,0052	% molio
11	Azotas	N ₂	0,1276	% molio
12	Anglies dioksidas	CO ₂	0,0021	% molio

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Žemutinis dujų šilumingumas	H _i	10,2866	kWh/m ³
2	Viršutinis dujų šilumingumas	H _s	11,4020	kWh/m ³
3	Viršutinis Wobbe skaičius	W _s	15,0230	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7448	kg/m ³

Energijos vertės nurodytos esant 0 °C matavimo temperatūrai, +25°C degimo temperatūrai ir 101,325 kPa slėgiui.

Dujų apskaitos ir metrologijos skyriaus vadovas

G. Nakas_____

Chemikė inžinierė

A. Šemetulskė_____

Dujų kokybės klausimais tel.: +370 656 99151

Pateikti duomenys yra nustatyti magistraliniame dujotiekyje prie Rietavo dujų skirstymo stoties esančiu srautiniu chromatografu.