



AKCINĖ BENDROVĖ „AMBER GRID“

2023 M. VASARIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS PARAMETRAI
PANEVĖŽIO-1, PANEVĖŽIO-2, MIEŽIŠKIŲ, PINIAVOS, RAGUVOS DUJŲ SKIRSTYMO STOTYJE

2023-03-02
Vilnius

Data	Žemutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Viršutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Dujų tankis, kg/m ³
2023-02-01	10,6545	11,7950	0,7776
2023-02-02	10,6623	11,8036	0,7778
2023-02-03	10,5589	11,6952	0,7683
2023-02-04	10,2610	11,3746	0,7422
2023-02-05	10,2588	11,3724	0,7414
2023-02-06	10,2804	11,3957	0,7434
2023-02-07	10,2629	11,3769	0,7417
2023-02-08	10,2644	11,3785	0,7418
2023-02-09	10,2662	11,3805	0,7419
2023-02-10	10,2728	11,3875	0,7424
2023-02-11	10,2619	11,3759	0,7414
2023-02-12	10,2605	11,3743	0,7413
2023-02-13	10,2651	11,3793	0,7416
2023-02-14	10,3056	11,4225	0,7447
2023-02-15	10,2865	11,4024	0,7445
2023-02-16	10,2121	11,3217	0,7401
2023-02-17	10,2125	11,3221	0,7402
2023-02-18	10,2143	11,3241	0,7402
2023-02-19	10,2179	11,3280	0,7402
2023-02-20	10,2239	11,3346	0,7403
2023-02-21	10,2285	11,3395	0,7404
2023-02-22	10,2570	11,3701	0,7423
2023-02-23	10,2762	11,3908	0,7437
2023-02-24	10,2763	11,3909	0,7436
2023-02-25	10,2779	11,3927	0,7437
2023-02-26	10,2362	11,3478	0,7410
2023-02-27	10,2337	11,3451	0,7408
2023-02-28	10,2403	11,3523	0,7410

Eil. Nr.	Komponentė	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Metanas	CH ₄	96,1164	% molio
2	Etanas	C ₂ H ₆	3,3330	% molio
3	Propanas	C ₃ H ₈	0,3147	% molio
4	i-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0354	% molio
5	n-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0556	% molio
6	neo-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0008	% molio
7	i-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0077	% molio
8	n-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0030	% molio
9	C ₆ plus	C ₆₊	0,0047	% molio
10	Azotas	N ₂	0,1288	% molio
11	Anglies dioksidas	CO ₂	0,0000	% molio

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Žemutinis dujų šilumingumas	H _l	10,2939	kWh/m ³
2	Viršutinis dujų šilumingumas	H _s	11,4098	kWh/m ³
3	Viršutinis Wobbe skaičius	W _s	15,0274	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7453	kg/m ³

Energijos vertės nurodytos esant 0 °C matavimo temperatūrai, + 25 °C degimo temperatūrai ir 101,325 kPa slėgiui

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
vadovas

Chemikė inžinierė
Dujų kokybės klausimais tel.: +370 656 99151

G. Nakas _____

A. Šemetulskė _____

Pateikti duomenys yra nustatyti Panevėžio-2 dujų skirstymo stotyje esančiu srautiniu chromatografu.