



AKCINĖ BENDROVĖ „AMBER GRID“

2023 M. VASARIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS PARAMETRAI
NEMENČINĖS, PABRADĖS, ŠVENČIONĖLIŲ, VISAGINO DUJŲ SKIRSTYMO STOTYSE

2023-03-02

Vilnius

Data	Žemutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Viršutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Dujų tankis, kg/m ³
2023-02-01	10,1803	11,2858	0,7461
2023-02-02	10,1784	11,2838	0,7459
2023-02-03	10,1752	11,2804	0,7455
2023-02-04	10,1750	11,2802	0,7455
2023-02-05	10,1735	11,2786	0,7455
2023-02-06	10,1732	11,2783	0,7453
2023-02-07	10,1698	11,2746	0,7451
2023-02-08	10,1722	11,2771	0,7452
2023-02-09	10,1719	11,2769	0,7451
2023-02-10	10,1712	11,2760	0,7452
2023-02-11	10,1852	11,2910	0,7464
2023-02-12	10,1883	11,2944	0,7467
2023-02-13	10,1912	11,2975	0,7468
2023-02-14	10,1947	11,3012	0,7472
2023-02-15	10,1897	11,2959	0,7467
2023-02-16	10,1859	11,2917	0,7466
2023-02-17	10,1845	11,2903	0,7464
2023-02-18	10,1809	11,2865	0,7459
2023-02-19	10,1739	11,2790	0,7452
2023-02-20	10,1761	11,2814	0,7454
2023-02-21	10,1870	11,2930	0,7465
2023-02-22	10,1962	11,3028	0,7473
2023-02-23	10,1961	11,3028	0,7473
2023-02-24	10,1937	11,3003	0,7471
2023-02-25	10,1917	11,2980	0,7470
2023-02-26	10,1936	11,3001	0,7472
2023-02-27	10,2005	11,3075	0,7477
2023-02-28	10,1967	11,3035	0,7474

Eil. Nr.	Komponentė	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Metanas	CH ₄	96,2952	% molio
2	Etanas	C ₂ H ₆	2,4143	% molio
3	Propanas	C ₃ H ₈	0,3845	% molio
4	i-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0664	% molio
5	n-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0539	% molio
6	neo-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0012	% molio
7	i-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0099	% molio
8	n-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0069	% molio
9	C6 plus	C ₆₊	0,0146	% molio
11	Azotas	N ₂	0,5550	% molio
12	Anglies dioksidas	CO ₂	0,1983	% molio

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Žemutinis dujų šilumingumas	H _I	10,1838	kWh/m ³
2	Viršutinis dujų šilumingumas	H _S	11,2896	kWh/m ³
3	Viršutinis Wobbe skaičius	W _S	14,8600	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7463	kg/m ³

Energijos vertės nurodytos esant 0 °C matavimo temperatūrai, +25°C degimo temperatūrai ir 101,325 kPa slėgiui.

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
vadovas

Chemikė inžinierė
Dujų kokybės klausimais tel.: +370 656 99151

G. Nakas_____

A. Šemetulskė_____

Pateikti duomenys yra nustatyti magistraliniame dujotiekyje prie Jauniūnų kompresorinės stoties esančiu srautiniu chromatografu.