

## **Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita**

### **Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas**

**Vytauto g. 26, LT-4583, Simnas, Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 22 d. 13 val.**

**Susirinkimo pirmininkė: André Nutautienė (AB „Amber Grid“ inžinerinio skyriaus vyr. inžinierė)**

**Susirinkimo sekretorius: Arvydas Domatas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus vadovas)**

**Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas (priedas).**

**Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.**

Pranešėja UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus (AIPS) aplinkosaugos specialistė Karolina Kevelkštaitė pristatė susirinkimo eigą (darbotvarkę), kurią sudarė: 1) trumpas planuojamos ūkinės veiklos pristatymas; 2) trumpas PAV proceso ir visuomenės dalyvavimo PAV procese galimybių pristatymas; 3) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas; 4) diskusijos – klausimai ir atsakymai.

Karolina Kevelkštaitė informavo, kad visuomenės informavimas, taip pat ir šis viešas pristatymas, vykdomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) ir nurodė, kur buvo skelbiama apie parengtą PAV programą, parengtą PAV ataskaitą ir viešo susirinkimo laiką. Karolina Kevelkštaitė taip pat priminė, kad PAV programos kopiją buvo galima parsisiųsti iš internetinio tinklalapio [www.kelprojektas.lt](http://www.kelprojektas.lt), o su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose, seniūnijose (kuriose numatoma planuojama ūkinė (PŪV) veikla), PAV rengėjo (UAB „Kelprojektas“) būstinėje ir PAV organizatoriaus (užsakovo) internetiniame tinklapyje ([www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt)). Iki šio susirinkimo pradžios buvo gauti 2 visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos, kurie yra užregistruoti ir bus išnagrinėti. Susirinkimo metu galima susipažinti su PAV ataskaitos rašytine versija, grafinėmis schemomis. Pranešėja informavo, kad pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima teikti iki šio susirinkimo, šio susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu [info@kelprojektas.lt](mailto:info@kelprojektas.lt) (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi raštu pateikti pasiūlymai yra įvertinami, ir į juos atsakoma raštu, siunčiant pasiūlymo teikėjo nurodytu adresu.

Dalyviai informuoti, kad susirinkimo metu bus naudojamos garso įrašymo priemonės (diktofonai), o susirinkimas bus protokoluojamas. Protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo dienos. Protokolas bus paskelbtas internetiniame tinklapyje [www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt) ir nusiųstas seniūnijoms. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams teikiamos raštu (nurodytu adresu, el. pašto adresu), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiusių organizatorių, pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos.

Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta esama situacija ir planuojamos ūkinės veiklos poreikis. Vėliau Karolina Kevelkštaitė pristatė parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindindama su galimu planuojamos ūkinės veiklos poveikiu atskiriems, PAV ataskaitoje išnagrinėtiems, aplinkos

komponentams bei numatomomis galimo neigiamo poveikio mažinimo priemonėmis dujotiekio statybos bei eksploatavimo laikotarpiams.

### **Klausimai, diskusijos**

**Alfonsas Kupčinskas:** ar servitutas ir apribojimai nutiesus dujotiekį bus po 125 metrus nuo dujotiekio vamzdžio?

**Andrė Nutautienė:** ne. Bendruoju atveju servitutai bus nustatomi darbų zonos ribose, kurios numatomas plotis – 14 metrų miškuose ir jautriose teritorijose ir 24 m žemės ūkio paskirties (mišku neapaugusiose vietose) teritorijose.

**Alfonsas Kupčinskas:** kokių atstumu nuo dujotiekio bus galima statyti namą?

**Andrė Nutautienė:** dujotiekio įrengimo taisyklės numato, kad skaičiuojamas mažiausias leistinas atstumas tarp gyvenamojo namo ir planuojamo skersmens dujotiekio vamzdžio – 29 metrai (III klasės vietovės teritorijoje) ir 42 metrai (I klasės vietovės teritorijoje).

**Alfonsas Kupčinskas:** kokių atstumu nuo dujotiekio bus galima sodinti sodą?

**Andrė Nutautienė:** po 6 metrus į abi puses nuo dujotiekio vamzdžio ašies sodinti medžius ir krūmus draudžiama. Kitame ribojamos veiklos plotyje apsaugos zonos ribose (po 25 metrus apibus vamzdžio ašies) — reikalinga gauti rašytinį AB „Amber Grid“ sutikimą dėl medžių ir krūmų sodinimo. 350 metrų zonoje abipus magistralinio dujotiekio, planuojant statyti pastatus, būtina susiderinti su AB „Amber Grid“.

**Alfonsas Kupčinskas:** mano žemėje atlikta melioracija. Kaip bus sprendžiamas šitas klausimas?

**Andrė Nutautienė:** kitu etapu bus rengiamas specialusis planas, vėliau techninis projektas, pagal kurį vykdomi statybos darbai. Techninio projekto rengimo metu gaunami reikalavimai projektavimui iš melioracijos tarnybos ar skyriaus, kuriuose nurodoma, ką privaloma įvertinti, išsaugoti arba kaip sutvarkyti melioracijos sistemą, kad, užbaigus dujotiekio statybos darbus, melioracijos sistema tinkamai veiktų. Ten, kur melioracinės sistemos turės būti išardomos, projekte bus numatyta, kaip išardytos sistemos turi būti pertvarkytos ar atstatytos. Statybos darbų metu už melioracinių sistemų sutvarkymą yra atsakingas rangovas, rangovo darbus kontroliuoja techninės priežiūros vadovas. Planuojama, kad visi darbai bus atliekami AB „Amber Grid“ ir ES lėšomis.

**Alfonsas Kupčinskas:** ar nutiesus dujotiekį, bus statomi įspėjamieji ženklai apie dujotiekį? Pageidautume, kad ženklai būtų statomi ties žemės sklypų ribomis, ir nebūtų ženklas statomas viduryje lauko, kadangi atliekant žemės ūkio darbus labai sudėtinga išsaugoti ženklą.

**Andrė Nutautienė:** ten, kur yra dujotiekio posūkio kampai ar susikirtimų su keliais vietose, įspėjamąjį ženklą pastatyti yra būtina, tą numato dujotiekio įrengimo taisyklės. Kitais atvejais įspėjamųjų ženklų vietos gali būti derinamos su žemės sklypų savininkais. Kadangi šiuo metu nagrinėjamas dujotiekio trasos koridorius – po 125 metrus nuo dujotiekio vamzdžio, tiksliai pasakyti kur bus įrengti įspėjamieji ženklai nėra galimybių, konkrečios vietos bus numatytos projektavimo etapuose.

**Alfonsas Kupčinskas:** ar kasama tranšėja bus apie 2 metrų pločio?

**Andrė Nutautienė:** kasama tranšėja ties žemės paviršiumi bus apie 3 metrų pločio.

**Alfonsas Kupčinskas:** kaip bus sprendžiamas humusinio sluoksnio išsaugojimo klausimas?

**Andrė Nutautienė:** derlingas sluoksnis bus nuimamas pirmiausiai ir saugomas atskirai nuo grunto, nemaišomas. Atlikus dujotiekio statybos darbus derlingas sluoksnis bus gražinamas atgal.

**Alfonsas Kupčinskas:** kaip bus kompensuojama už žemės vertės praradimą?

**Andrė Nutautienė:** kompensavimo klausimas bus sprendžiamas kitame etape. Specialiojo plano rengimo metu nustačius tikslią vietą ir konkretų sklypą, bus suprojektuoti servitutai ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką apskaičiuojama kompensacija už servituto nustatymą. Kompensacija bus mokama už nustatytą servitutą bei magistralinio dujotiekio apsaugos zoną. Kompensacija bus vienkartinė. Kompensacijų skaičiavimus atlieka Valstybės įmonės Valstybės Žemės fondas specialistai, kurie įvertina visus duomenis, numatytus metodikoje.

**Alfonsas Kupčinskas:** kokia tikimybė, kad dujotiekis sprogs?

**Andrė Nutautienė:** tikimybė, kad dujotiekis sprogs yra viena iš šimto milijonų 1000 km. Remiantis statistiniais užsienio šalių duomenimis, apytiksliai 49% atvejų sprogimai įvyksta dėl trečiųjų asmenų veiklos.

**Alfonsas Kupčinskas:** ar numatomi dujotiekio atsišakojimai?

**Andrė Nutautienė:** bus numatytos čiaupų aikštelės. Taip pat numatomos paleidimo – priėmimo kameros. Viena kamera numatoma Širvintų rajone, kita – netoli Lenkijos sienos arba Lenkijos teritorijoje prie sienos su Lietuva.

**Alfonsas Kupčinskas:** ar dujas bus galima pasijungti Simnui?

**Andrė Nutautienė:** tam yra reikalingos dujų skirstymo stotys. Apie dujų skirstymo stočių poreikį sprendžia AB „Lietuvos dujos“, kurių kompetencijoje yra dujų skirstymo sistemų plėtra.

**Alfonsas Kupčinskas:** kada numatoma nutiesti dujotiekį?

**Andrė Nutautienė:** planuojama, kad dujotiekis turėtų būti pradėtas eksploatuoti 2019 metais.

**Alfonsas Kupčinskas:** kokie numatomi etapai? Tą reikėtų žinoti, kad būtų aišku, kada bus galima dirbti žemę, kada ne.

**Andrė Nutautienė:** sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo tikimasi gauti 2015 metų liepos mėnesį. Sutartį su specialiojo plano rengėju numatoma sudaryti 2015 metų rugpjūčio mėnesį.

**Alfonsas Kupčinskas:** prašymas – visus etapus skelbti internete.

**Andrė Nutautienė:** visa informacija yra skelbiama AB „Amber Grid“ tinklapyje ([www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt)).

**Alfonsas Kupčinskas:** kuri alternatyva yra prioritetinga ir turi didesnę tikimybę, kad bus įgyvendinta?

**Andrė Nutautienė:** šiai dienai PŪV organizatoriaus nuomone, prioritetinga alternatyva yra alternatyva B. Sprendimą dėl trasos pasirinkimo priims atsakinga institucija – aplinkos apsaugos agentūra. Gali būti ir taip, kad skirtingų atkarpų prioritetingos alternatyvos keisis.


**Alfonsas Kupčinskas:** labai ačiū už išsamius ir informatyvius atsakymus.

**Jolita Kavaliauskienė, seniūno pavaduotoja:** kada bus informuoti sklypų savininkai?

**Andrė Nutautienė:** specialiojo plano rengimo metu sklypų savininkai gaus registruotus laiškus, kuriuose e bus žemės sklypų planeliai su suprojektuotais servitutais, pažymėtomis magistralinio dujotiekio apsaugos zonomis, informacija apie kompensavimo už nustatomus apribojimus tvarką bei apskaičiuotos kompensacijos dydžius. Kiti susirinkimai su gyventojais bus organizuojami pristatant specialiojo plano koncepciją, jei ji bus rengiama, ir pristatant specialiojo plano sprendinius. Specialiojo plano sprendinių pristatymas bus rengiamas savivaldybėse.

Susirinkimo metu visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.

Susirinkimo pirmininkė:

 Andrė Nutautienė

Susirinkimo sekretorius:

 Arvydas Domatas

Pasirašymo data: 2015.03.26