



AKCINĖ BENDROVĖ „AMBER GRID“

2023 M. SAUSIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖS PARAMETRAI
JONAVOS DUJŲ SKIRSTYMO STOTYJE

2023-02-01
Vilnius

Data	Žemutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Viršutinis dujų šilumingumas kWh/m ³	Dujų tankis, kg/m ³
2023-01-01	10,1814	11,2868	0,7463
2023-01-02	10,1816	11,2870	0,7462
2023-01-03	10,1955	11,3019	0,7474
2023-01-04	10,1866	11,2922	0,7469
2023-01-05	10,2006	11,3072	0,7484
2023-01-06	10,1935	11,2993	0,7472
2023-01-07	10,1942	11,3002	0,7478
2023-01-08	10,2165	11,3243	0,7493
2023-01-09	10,2587	11,3698	0,7514
2023-01-10	10,2326	11,3419	0,7498
2023-01-11	10,2306	11,3396	0,7499
2023-01-12	10,2213	11,3296	0,7494
2023-01-13	10,2232	11,3315	0,7494
2023-01-14	10,2466	11,3566	0,7513
2023-01-15	10,2239	11,3321	0,7497
2023-01-16	10,2146	11,3223	0,7491
2023-01-17	10,2179	11,3258	0,7494
2023-01-18	10,2128	11,3204	0,7491
2023-01-19	10,2344	11,3438	0,7502
2023-01-20	10,2092	11,3168	0,7483
2023-01-21	10,1907	11,2966	0,7474
2023-01-22	10,1877	11,2936	0,7469
2023-01-23	10,1886	11,2945	0,7468
2023-01-24	10,1925	11,2988	0,7470
2023-01-25	10,1894	11,2954	0,7467
2023-01-26	10,1818	11,2873	0,7463
2023-01-27	10,1718	11,2765	0,7453
2023-01-28	10,1719	11,2767	0,7453
2023-01-29	10,1801	11,2856	0,7458
2023-01-30	10,1821	11,2876	0,7462
2023-01-31	10,1780	11,2833	0,7456

Eil. Nr.	Komponentė	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Metanas	CH ₄	96,0729	% molio
2	Etanas	C ₂ H ₆	2,5433	% molio
3	Propanas	C ₃ H ₈	0,4501	% molio
4	i-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0738	% molio
5	n-Butanas	C ₄ H ₁₀	0,0617	% molio
6	neo-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0016	% molio
7	i-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0098	% molio
8	n-Pentanas	C ₅ H ₁₂	0,0064	% molio
9	C ₆ plus	C ₆₊	0,0092	% molio
11	Azotas	N ₂	0,5916	% molio
12	Anglies dioksidas	CO ₂	0,1797	% molio

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vidutinė vertė	Matavimo vnt.
1	Žemutinis dujų šilumingumas	H _i	10,2029	kWh/m ³
2	Viršutinis dujų šilumingumas	H _s	11,3098	kWh/m ³
3	Viršutinis Wobbe skaičius	W _s	14,8701	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7479	kg/m ³

Energijos vertės nurodytos esant 0 °C matavimo temperatūrai, +25°C degimo temperatūrai ir 101,325 kPa slėgiui.

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
vadovas

G.Nakas_____

Chemikė inžinierė
Dujų kokybės klausimais tel.: 8 5 232 77 63

A. Šemetulskė_____

Pateikti duomenys yra nustatyti Jonavos dujų skirstymo stotyje esančiu srautiniu chromatografu.