

**Fiksuotų gamtinių dujų kokybės parametrų vertės
Vilniaus zonai**

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vnt.
1	Azotas	N ₂	0.8054	% molio
2	Anglies dioksidas	CO ₂	0.0636	% molio
3	Viršutinis šilumingumas*	H _s	11.1488	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0.7363	kg/m ³
5	Santykinis dujų tankis	d	0.5693	-

Pastabos: *Energijos vertės nurodytos esant degimo temperatūrai +25 °C, matavimo temperatūrai 0 °C ir 1,01 325 bar slėgiui.