

Amber
Grid



AB „AMBER GRID“

**Fiksuotų gamtinių dujų kokybės parametrų vertės
Panevėžio zonai 2021 metams**

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vnt.
1	Azotas	N ₂	0,3551	% mole
2	Anglies dioksidas	CO ₂	0,0246	% mole
3	Viršutinis šilumingumas*	H _s	11,5644	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7607	kg/m ³
5	Santykinis dujų tankis	d	0,5883	-

Pastabos: *Energijos vertės nurodytos esant degimo temperatūrai +25 °C, matavimo temperatūrai 0 °C ir 1,01325 bar slėgiui.

Panevėžio zonai priskirtos dujų skirstymo stotys (DSS) pateiktos *išmatuoto gamtinių dujų tūrio konvertavimui (perskaičiavimui) taikomų fiksuotų dujų kokybės parametrų verčių nustatymo metodikoje*, kuri patalpinta oficialiame AB „Amber Grid“ tinklapyje.

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
Vadovas

G. Nakas

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
Chemikė inžinierė

A. Šemetulskė