



AB „AMBER GRID“

Fiksuotų gamtinių dujų kokybės parametrų vertės Vilniaus zonai 2020 metams

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vnt.
1	Azotas	N ₂	0,7170	% mole
2	Anglies dioksidas	CO ₂	0,0950	% mole
3	Viršutinis šilumingumas*	H _s	11,3063	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7476	kg/m ³
5	Santykinis dujų tankis	d	0,5782	-

Pastabos: *Energijos vertės nurodytos esant degimo temperatūrai +25 °C, matavimo temperatūrai 0 °C ir 101,325 bar slėgiui.

Vilniaus zonai priskirtos dujų skirstymo stotys (DSS) pateiktos išmatuoto gamtinių dujų tūrio konvertavimui (perskaičiavimui) taikomų fiksuotų dujų kokybės parametrų verčių nustatymo metodikoje, kuri patalpinta oficialiame AB „Amber Grid“ tinklapyje.

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
Vadovas

G. Nakas

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
Chemikė inžinierė

A. Šemetulskė