



**Fiksuotų gamtinių dujų kokybės parametru vertės
Panevėžio zonai 2019 metams**

Eil. Nr.	Parametras	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vnt.
1	Azotas	N ₂	0,6060	% mole
2	Anglies dioksidas	CO ₂	0,0599	% mole
3	Viršutinis šilumingumas*	H _s	11,5535	kWh/m ³
4	Dujų tankis	ρ	0,7640	kg/m ³
5	Santykinis dujų tankis	d	0,5910	-

Pastabos: *Energijos vertės nurodytos esant degimo temperatūrai +25 °C, matavimo temperatūrai 0 °C ir 101,325 bar slėgiui.

Panevėžio zonai priskirtos dujų skirstymo stotys (DSS) pateiktos išmatuoto gamtinių dujų tūrio konvertavimui (perskaičiavimui) taikomų fiksuotų dujų kokybės parametru verčių nustatymo metodikoje, kuri patalpinta oficialiame AB „Amber Grid“ tinklapyje.

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
Vadovas

G. Nakas

Dujų apskaitos ir
metrologijos skyriaus
Chemikė inžinierė

A. Šemetulskė